

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001303
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018945-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: A-04-02美工館4F教師研究室外飲水機
採樣地點: A-04-02美工館4F教師研究室外飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:12
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:14
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。


7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001304

報告日期: 2026/09/18

報告編號: AR-26-UK-018946-01(11)

專案編號: FY115DW05728



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: B-01-01商學大樓1F右側飲水機

採樣地點: B-01-01商學大樓1F右側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 10:16

採樣時間(迄): 2026/09/16 10:18

收樣時間: 2026/09/16 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果

單位

偵測極限

備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001305
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018947-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: B-03-02商學大樓3F左側飲水機
採樣地點: B-03-02商學大樓3F左側飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:20
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:22
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。


聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001306
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018948-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: BY-02-01碧苑2F左側飲水機
採樣地點: BY-02-01碧苑2F左側飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:24
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:26
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。


聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001307
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018949-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: C-02-01中正大樓2F校長室旁(RO)飲水機
採樣地點: C-02-01中正大樓2F校長室旁(RO)飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:28
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:30
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:
張慧華


報告結束



檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001308
報告編號: AR-26-UK-018950-01(11)
行程代碼: -

報告日期: 2026/09/18
專案編號: FY115DW05728
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: D-03-01設計大樓3F右側飲水機
採樣地點: D-03-01設計大樓3F右側飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 10:33
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:35
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1	CFU/100 mL
----	------------

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001309
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018951-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: D-07-01設計大樓7F右側飲水機
採樣地點: D-07-01設計大樓7F右側飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:37
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:39
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001310

報告日期: 2026/09/18

報告編號: AR-26-UK-018952-01(11)

專案編號: FY115DW05728



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: E-01-01教育大樓E107前飲水機

採樣地點: E-01-01教育大樓E107前飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 10:42

採樣時間(迄): 2026/09/16 10:44

收樣時間: 2026/09/16 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。



聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001311
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018953-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: F-04-01服裝館4F飲水機
採樣地點: F-04-01服裝館4F飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:47
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:49
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。


聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001312
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018954-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: HL-04-02紅樓4F右側飲水機
採樣地點: HL-04-02紅樓4F右側飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:53
採樣時間(迄): 2026/09/16 10:55
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001313
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018955-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: L-05-01圖資大樓5F左側飲水機
採樣地點: L-05-01圖資大樓5F左側飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 10:58
採樣時間(迄): 2026/09/16 11:00
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:
張慧華

報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001314
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018956-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: LT-04-02生科大樓4F茶水間飲水機
採樣地點: LT-04-02生科大樓4F茶水間飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 11:04
採樣時間(迄): 2026/09/16 11:06
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態
結果
單位
偵測極限
備註
方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:


(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,

如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華


報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001315
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018957-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: M-01-01音樂館1F飲水機
採樣地點: M-01-01音樂館1F飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 11:10
採樣時間(迄): 2026/09/16 11:12
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:
張慧華

報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001316

報告日期: 2026/09/18

報告編號: AR-26-UK-018958-01(11)

專案編號: FY115DW05728



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: S-05-01活動中心5F電梯前飲水機

採樣地點: S-05-01活動中心5F電梯前飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 11:15

採樣時間(迄): 2026/09/16 11:17

收樣時間: 2026/09/16 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到實驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:


(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001317

報告日期: 2026/09/18

報告編號: AR-26-UK-018959-01(11)

專案編號: FY115DW05728



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: S-B1-01活動中心地下室飲水機

採樣地點: S-B1-01活動中心地下室飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 11:23

採樣時間(迄): 2026/09/16 11:25

收樣時間: 2026/09/16 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001318

報告日期: 2026/09/18

報告編號: AR-26-UK-018960-01(11)

專案編號: FY115DW05728



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: SY-03-02馨園3F左側飲水機

採樣地點: SY-03-02馨園3F左側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 11:30

採樣時間(迄): 2026/09/16 11:32

收樣時間: 2026/09/16 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:


(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001319
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018961-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: SY-07-01馨園7F右側飲水機
採樣地點: SY-07-01馨園7F右側飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 11:34
採樣時間(迄): 2026/09/16 11:36
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001320
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018962-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: T-01-02教學大樓1F左側飲水機
採樣地點: T-01-02教學大樓1F左側飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 11:40
採樣時間(迄): 2026/09/16 11:42
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001321

報告日期: 2026/09/18

報告編號: AR-26-UK-018963-01(11)

專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -

計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: T-05-01教學大樓5F右側飲水機

採樣地點: T-05-01教學大樓5F右側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2026/09/16 11:45

採樣時間(迄): 2026/09/16 11:47

收樣時間: 2026/09/16 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,


如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束



南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001322
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018964-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: Y-02-01育樂館2F飲水機
採樣地點: Y-02-01育樂館2F飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 11:53
採樣時間(迄): 2026/09/16 11:55
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態
結果
單位
偵測極限
備註
方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,

如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束


南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2026-09001323
報告日期: 2026/09/18
報告編號: AR-26-UK-018965-01(11)
專案編號: FY115DW05728

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: CC-03-01中央文創3F飲水機
採樣地點: CC-03-01中央文創3F飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2026/09/16 12:06
採樣時間(迄): 2026/09/16 12:08
收樣時間: 2026/09/16 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:侯孜季(FYI-21)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束
