

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002668
報告編號: AR-25-UK-026274-01(11)
行程代碼: -報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: BY-01-01碧苑1F右側飲水機
採樣地點: BY-01-01碧苑1F右側飲水機
行業別: -採樣時間(起): 2025/12/19 11:27
採樣時間(迄): 2025/12/19 11:30
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002674

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026280-01(11)

專案編號: FY114DW07657

行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: HL-02-02紅樓2F右側飲水機

採樣地點: HL-02-02紅樓2F右側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 11:22

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:25

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002684
報告編號: AR-25-UK-026290-01(11)
行程代碼: -

報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: SY-06-01馨園6F右側飲水機
採樣地點: SY-06-01馨園6F右側飲水機
行 業 別: -

採樣時間(起): 2025/12/19 10:40
採樣時間(迄): 2025/12/19 10:43
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002683

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026289-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: SY-01-02馨園1F左側飲水機

採樣地點: SY-01-02馨園1F左側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 10:35

採樣時間(迄): 2025/12/19 10:38

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註


- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002687

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026293-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: HL-05-01紅樓5F左側飲水機

採樣地點: HL-05-01紅樓5F左側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 12:34

採樣時間(迄): 2025/12/19 12:37

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002667
報告日期: 2025/12/23
報告編號: AR-25-UK-026273-01(11)
專案編號: FY114DW07657

行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: B-06-01商學大樓6F左側飲水機
採樣地點: B-06-01商學大樓6F左側飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
採樣時間(起): 2025/12/19 11:58
採樣時間(迄): 2025/12/19 12:01
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:
張慧華

報告結束

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002669
報告編號: AR-25-UK-026275-01(11)
行程代碼: -報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: C-04-01中正大樓4F飲水機(RO)
採樣地點: C-04-01中正大樓4F飲水機(RO)
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A採樣時間(起): 2025/12/19 12:27
採樣時間(迄): 2025/12/19 12:30
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002670

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026276-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: D-05-02設計大樓5F左側飲水機

採樣地點: D-05-02設計大樓5F左側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 11:32

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:35

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002671

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026277-01(11)

專案編號: FY114DW07657

行程代碼: -

計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: E-02-03教育大樓E220前飲水機

採樣地點: E-02-03教育大樓E220前飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 11:50

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:53

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002672
報告編號: AR-25-UK-026278-01(11)
行程代碼: -報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: F-06-01服裝館6F飲水機
採樣地點: F-06-01服裝館6F飲水機
行業別: -採樣時間(起): 2025/12/19 11:01
採樣時間(迄): 2025/12/19 11:04
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

電話: (06) 201-0769
傳真: (06) 201-2117

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002673
報告編號: AR-25-UK-026279-01(11)
行程代碼: -

報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: H-01-01家政館1F雅棧飲水機
採樣地點: H-01-01家政館1F雅棧飲水機
行業別: -

採樣時間(起): 2025/12/19 11:07
採樣時間(迄): 2025/12/19 11:10
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002675
報告日期: 2025/12/23
報告編號: AR-25-UK-026281-01(11)
專案編號: FY114DW07657
行程代碼: -
計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: L-02-01圖資大樓2F飲水機
採樣地點: L-02-01圖資大樓2F飲水機
行業別: -
採樣時間(起): 2025/12/19 12:10
採樣時間(迄): 2025/12/19 12:13
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)
結果
單位
偵測極限
備註
方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群
<1
CFU/100 mL
備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司
檢驗室主管或報告簽署人:


報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002676

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026282-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: L-06-02圖資大樓6F右側飲水機

採樣地點: L-06-02圖資大樓6F右側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 12:16

採樣時間(迄): 2025/12/19 12:19

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002677

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026283-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: L-08-01圖資大樓8F左側飲水機

採樣地點: L-08-01圖資大樓8F左側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 12:21

採樣時間(迄): 2025/12/19 12:24

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華

報告專用章

南台灣環境科技(股)公司

負責人 仲新航

檢驗室主任: 張慧華

報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002678

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026284-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: LT-02-01生科大樓2F飲水機

採樣地點: LT-02-01生科大樓2F飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 11:12

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:15

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意, 檢測報告不應被部分複製使用, 但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時, 以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責, 不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤, 簽署人: 林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定, 秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實, 如有違反, 就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外, 並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務, 亦屬於刑法上之公務員, 並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定, 如有違反, 亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象, 願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002679

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026285-01(11)

專案編號: FY114DW07657

行程代碼: -

計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: LT-04-01生科大樓4F公共區飲水機

採樣地點: LT-04-01生科大樓4F公共區飲水機

行業別: -

採樣時間(起): 2025/12/19 11:17

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:20

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,

如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002680
報告編號: AR-25-UK-026286-01(11)
行程代碼: -報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: MF-01-01多功能展演中心飲水機
採樣地點: MF-01-01多功能展演中心飲水機
行業別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)採樣時間(起): 2025/12/19 10:29
採樣時間(迄): 2025/12/19 10:32
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯絡人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL

備註


- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人: 張慧華



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002681
報告編號: AR-25-UK-026287-01(11)
行程代碼: -報告日期: 2025/12/23
專案編號: FY114DW07657
計畫名稱: -客戶名稱: 台南應用科技大學
檢測目的: 其他環保法規用途
採樣地址: 臺南市永康區中正路529號
樣品名稱: S-01-01活動中心1F電梯旁飲水機
採樣地點: S-01-01活動中心1F電梯旁飲水機
行 業 別: -
採樣方法: NIEA W101.57A
採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)採樣時間(起): 2025/12/19 10:50
採樣時間(迄): 2025/12/19 10:53
收樣時間: 2025/12/19 14:30
聯 絡 人: 陳淑芬
樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B
大腸桿菌群

<1 CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002682

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026288-01(11)

專案編號: FY114DW07657

行程代碼: -

計畫名稱: -

客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: S-04-01活動中心4F教室走廊飲水機

採樣地點: S-04-01活動中心4F教室走廊飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 10:55

採樣時間(迄): 2025/12/19 10:58

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果

單位

偵測極限

備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室
地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002685

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026291-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: T-02-01教學大樓2F右側飲水機

採樣地點: T-02-01教學大樓2F右側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 11:43

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:46

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果 單位 偵測極限 備註

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

- 1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。
- 2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。
- 4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。
- 5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
- 6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。
- 7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:



報告結束

南台灣環境科技股份有限公司

Eurofins Blue Formosa Environmental Technical Co., Ltd.

環境部許可證字號: 環境部國環檢證字第050號

電話: (06) 201-0769

傳真: (06) 201-2117

檢驗室名稱: 南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室

地址: 710臺南市永康區自強路750巷68弄57號

檢驗報告

實驗室樣品編號: 807-2025-12002686

報告日期: 2025/12/23

報告編號: AR-25-UK-026292-01(11)

專案編號: FY114DW07657



行程代碼: -

計畫名稱: -



客戶名稱: 台南應用科技大學

檢測目的: 其他環保法規用途

採樣地址: 臺南市永康區中正路529號

樣品名稱: T-05-02教學大樓5F左側飲水機

採樣地點: T-05-02教學大樓5F左側飲水機

行業別: -

採樣方法: NIEA W101.57A

採樣單位: 南台灣環境科技股份有限公司(許可證字號: 環境部國環檢證字第050號)

採樣時間(起): 2025/12/19 11:38

採樣時間(迄): 2025/12/19 11:41

收樣時間: 2025/12/19 14:30

聯絡人: 陳淑芬

樣品特性: 液態

結果	單位	偵測極限	備註
----	----	------	----

方法: NIEA E230.55B

大腸桿菌群

<1

CFU/100 mL

備註

1.本報告分離使用無效。未得到檢驗室書面同意,檢測報告不應被部分複製使用,但全份檢測報告複製除外。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.檢測值低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,以"<"檢量線最低濃度值表示。

4.菌類檢驗值"<"表示培養皿中無菌落生長。

5.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.大腸桿菌群飲用水水質標準<6。

7.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:林紀壯(FYI-13)。

聲明書:


(一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 南台灣環境科技股份有限公司

檢驗室主管或報告簽署人:

張慧華



報告結束